

Rundschreiben an alle in das
Installateurverzeichnis der
ELE Verteilnetz GmbH
Eingetragenen Elektroinstallateure

Asset Management und Betriebssicherheit

Unsere Zeichen:
AM-Q/Kaw
Ansprechpartner:
Frank Kawohl
Telefon: 0209/165-2537
Telefax: 0209/165-2438
E-Mail:
marktpartner@evng.de

11. Mai 2015

Installateur-Rundschreiben Rahmenbedingungen bei Änderungen oder Erweiterungen der Elektroinstallation („Bestandsschutz“)

Sehr geehrte Damen und Herren,

um die Verfahrensweise im Umgang mit Änderungen oder Erweiterungen der Elektroinstallation zu vereinheitlichen, möchten wir Ihnen in diesem Schreiben die Rahmenbedingungen dazu erläutern.

Neuanlagen, Änderungen oder Erweiterungen von Elektroinstallationen sind nach den aktuellen technischen Anschlussbedingungen der ELE Verteilnetz GmbH (derzeit TAB 2012), der DIN VDE 0100, der Landesbauordnung mit besonderer Beachtung des §17 Brandschutz und den anerkannten Regeln der Technik durchzuführen.

Grundsätzlich gilt, dass bei Änderungen und Erweiterungen alter NZ-Zählertafeln der „Bestandsschutz“ erlischt und der aktuelle Stand der Regelwerke berücksichtigt werden muss, siehe DIN VDE 0100-410:2007-06.

Dieses gilt auch bei Änderungen oder Erweiterungen der Elektroinstallation innerhalb des Wohnbereiches, wie es unter anderem häufig bei Renovierungen, z. B. nach Mieterwechsel, geschieht.

Installationen, die älter als 40 Betriebsjahre sind, sollten kritisch hinsichtlich etwaiger Sicherheitsmängel begutachtet werden. Berührungsschutz und „Klassische Nullung“ sind dabei nur zwei Beispiele von besonderer Bedeutung.

Zählerwechsel – mit oder ohne eHZ-Adapter – durch den Messstellenbetreiber oder durch den qualifizierten Dienstleister stellen dabei keine Änderung oder Erweiterung der Installation dar, so dass der „Bestandsschutz“ der Anlage unberührt bleibt, soweit durch den Zählerwechsel keine weiteren Änderungen an der Anlage erforderlich werden.

*ELE Verteilnetz GmbH
Ebertstraße 30
45879 Gelsenkirchen
Postadresse:
45801 Gelsenkirchen
Telefon: 0209 165-15
Telefax: 0209 165-2400
Internet: www.evng.de
E-Mail: info@evng.de*

*Sparkasse Gelsenkirchen
BLZ 420 500 01
Kto.-Nr. 101 150 024*

*IBAN Nr.:
DE80 4205 0001 0101 1500 24
SWIFT-BIC: WELADED1GEK
Steuer Nr.: 319/5972, 0563
USt-IdNr.: DE814616379*

*Sitz der Gesellschaft:
Gelsenkirchen
Eingetragen beim Amtsgericht
Gelsenkirchen HR B 8405*

*Geschäftsführer:
Wolfgang Boris Pateisky
Michael Ortmann*

- 2 -

Bei erkannten Mängeln an Elektroinstallationen ist der Eigentümer von der verantwortlichen Elektrofachkraft schriftlich aufzufordern, diese unmittelbar zu beheben. Eine Inbetriebnahme der elektrischen Anlage ist erst nach erfolgter Mängelbeseitigung zulässig.

Bei groben technischen Mängeln oder bei Gefahr für Leib und Leben ist die elektrische Anlage unverzüglich teilweise oder komplett außer Betrieb zu nehmen.

Weitere Erläuterungen sind der Broschüre „Elektroinstallation im Spannungsfeld von Anpassung und ‚Bestandsschutz‘“ des Initiativkreises ELEKTRO+, herausgegeben von der GED Gesellschaft für Energiedienstleistung GmbH & Co. KG, Reinhardstr. 32, 10117 Berlin (1. Auflage Januar 2012), zu entnehmen, die im Internet unter www.elektro-plus.com/downloads heruntergeladen werden kann.

Sollten Sie Fragen haben, sprechen Sie uns gerne an.

Mit freundlichen Grüßen

ELE Verteilnetz GmbH


i. A. Queens


i. A. Kawohl